



# 中国国家强制性产品认证证书

编号：2020312307000034

委托人 余姚市三力信电磁阀有限公司  
 地址 余姚市虹桥路9号  
 生产者 余姚市三力信电磁阀有限公司  
 地址 余姚市虹桥路9号  
 生产企业 余姚市三力信电磁阀有限公司  
 生产地址 浙江省余姚市虹桥路9号  
 产品名称 防爆线圈  
 型号规格 XI-220  
 防爆标志 Ex mb II C T4 Gb  
 依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.9-2014

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

颁发日期 2020 年 04 月 17 日

有效期至 2025 年 04 月 16 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：



南阳防爆电气研究所有限公司



网址：[www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话：0377-63239734

邮政编码：473008  
邮箱：[ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)

CN 0004253





# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312307000034

第 1 页 共 1 页

## 产品相关信息:

### 1、本证书覆盖产品如下:

- XI-220 (127、110、36、24) , 220VAC、127VAC、110VAC、36VAC、24VAC;

XI-24DC(12DC), 24VDC、12VDC;

- XII-220 (127、110、36、24) , 220VAC、127VAC、110VAC、36VAC、24VAC;

XII-24DC(36DC、12DC), 36VDC、24VDC、12VDC;

- XIII-24, 24VDC

防爆标志: Ex mb II C T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

### 2、安全使用条件:

- 产品使用时, 电缆自由端应安装在与危险环境相适应的防爆接线盒内。

- 使用环境温度:  $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +55^{\circ}\text{C}$

- 其他见产品使用说明书。

### 3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2002X0159

### 4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 04 月 17 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)